

Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН (ООО "Энерготранзит")

млн. кВт.ч.

№ п.п.	Показатели	план регулируемый год (2013)				
		Всего	ВН	СН1	СН2	НН
1	2	23	24	25	26	27
1.	Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО	22,621	0,000	0,000	22,621	0,000
1.1.	из смежной сети, всего	x	x	0,000	0,000	0,000
	в том числе из сети	x	x	x	x	x
1.1.1.	ВН	x	x		0,000	
1.1.2.	СН1	x	x	x	0,000	
1.1.3.	СН2	x	x	x	x	0,000
1.2.	от электростанций	0,000				
1.3.	от ОАО "ФСК ЕЭС"	0,000				
1.4.	от ОАО "МОЭСК"	18,950			18,950	
1.5.	от других сетевых организаций	3,671			3,671	
2.	Потери электроэнергии в сети	0,421	0,000	0,000	0,421	0,000
2.1.	то же в % (п.2./п.1.)	1,860			1,860	
3.	Расход электроэнергии на производственные и хозяйды	0,000				
4.	Полезный отпуск из сети	22,200	0,000	0,000	22,200	0,000
4.1.	потребителям, присоединенным к сети	22,200			22,200	
4.2.	переток в ОАО "МОЭСК"	0,000				
4.3.	переток в другие сетевые организации	0,000				
	Проверка		0,000	0,000	0,000	0,000

СОГЛАСОВАНО



РЭК Москвы



М.И.И.
13.02.2012